

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
на территории Товарищества собственников недвижимости «Южные дали»
(ТСН «Южные дали»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая инструкция разработана на основе нормативных документов по пожарной безопасности, в т.ч.:
- федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;
 - постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
 - приказ Минстроя России от 14.10.2019 №618/пр «Об утверждении СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения»;
 - приказ Минстроя России от 20.10.2016 №725/пр «Об утверждении СП 55.13330 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»;
 - приказ МЧС России от 30.03.2020 №225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;
 - приказ Минстроя России от 27.12.2021 №1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и др.

Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для отдельных садовых участков, садоводческого товарищества и является обязательными для исполнения Правлением ТСН «Южные дали» (далее – ТСН, Товарищество) и владельцами садовых участков в границах ТСН.

- 1.2. Требования пожарной безопасности для размещенных на территории ТСН складских помещений, индивидуальных гаражей и др. определяются соответствующими правилами и инструкциями.
- 1.3. Правление ТСН организует изучение членами ТСН и садоводами, ведущими садоводство на территории ТСН в индивидуальном порядке, настоящей инструкции (путем размещения ее текста на официальном сайте ТСН) и контроль за ее соблюдением, а также выполнение технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности садовых участков.
- 1.4. Члены ТСН и садоводы, ведущие садоводство на территории ТСН в индивидуальном порядке, обязаны знать и соблюдать требования настоящей инструкции.
- 1.5. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности возлагается:
- на Председателя ТСН - на территории ТСН, где расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования ТСН, а именно: на улицах, проездах, проходах от границ ТСН до границ индивидуальных садовых участков, в помещении правления ТСН, у коллективного объекта электроснабжения,

- на площадке для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, на площадке для сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО),
- на членов ТСН и садоводов, ведущих садоводство на территории ТСН в индивидуальном порядке, - на принадлежащих им садовых участках с находящимися на них постройками.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАН:

- 2.1. Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, организовать проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с членами ТСН. Обеспечить изучение и организовать выполнение настоящей инструкции всеми владельцами садовых участков.
- 2.2. Обеспечить своевременную очистку территории ТСН от мусора, опавших листьев, сухой травы.
- 2.3. Периодически не менее 1 раза в квартал проверять: содержание пожарной безопасности территории ТСН, где расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования ТСН, противопожарного водоснабжения, исправность средств оповещения.
- 2.4. Обеспечить наличие и исправность на территории ТСН первичных средств пожаротушения.
- 2.5. Принимать меры к устранению выявленных нарушений.
- 2.6. Обеспечить беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на территорию ТСН.
- 2.7. На въезде на территорию ТСН разместить указатель с наименованием ТСН и план-схему расположения водоисточника.
- 2.8. Следить за исправностью дорог на территории ТСН, своевременно производить очистку от снега основных проездов и дорожек, а также подъездов к пожарному водоему.
- 2.9. Обеспечить подъезд к домам, постройкам и пожарному водоему свободным. Не допускать загромождения основных улиц и проездов.
- 2.10. Обеспечить ТСН для целей пожаротушения переносной (перевозной) пожарной мотопомпой и организовать хранение:
 - переносной мотопомпы в хоз. помещении;
 - противопожарного инвентаря (ведра, бочки с водой, лопаты и т.п., огнетушителей) в пожарных щитах (на каждой улице).
- 2.11. Обеспечить сохранность соответствующих указателей у водоисточника, а также указателей по направлению движения к нему.
- 2.12. Установить для каждого садового участка противопожарный инвентарь, с которым члены ТСН должны прибывать на тушение пожара по сигналам пожарного оповещения.
- 2.13. Обращаться в органы Госпожнадзора с целью принятия мер административного воздействия к членам ТСН и жителям ведущим садоводство на территории ТСН в индивидуальном порядке, а так же иным лицам, в случае, если действия или бездействия данных лиц грубо нарушают правила пожарной безопасности на территории ТСН и могут стать причиной возникновения пожара.
- 2.14. По каждому из выявленных случаев нарушения Инструкции пожарной безопасности Правление обязано составить протокол (форма- приложение №2 к настоящей Инструкции), направить его собственнику участка или иному лицу (по электронной почте, почтой России или иным способом позволяющим подтвердить его получение адресатом) и дать время (не менее 7 рабочих дней) на устранение выявленного нарушения.

Правление имеет право обращаться в органы Госпожнадзора как в инициативном порядке, так и по письменной жалобе членов ТСН и лиц ведущих хозяйство без членства в ТСН на действия (бездействия) лиц нарушающих пожарную безопасность на территории ТСН (примерная форма- приложение №4 к настоящей Инструкции).

3. ЧЛЕНЫ ТСН И САДОВОДЫ, ВЕДУЩИХ САДОВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ТСН В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ОБЯЗАНЫ:

3.1. Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках, в жилых (садовых) домах, хозяйственных постройках:

- противопожарные расстояния между любыми зданиями, строениями запрещено использовать для складирования мусора (в т.ч. травы и бытовых отходов), любых материалов, оборудования или тары. Также, на таких участках запрещено строить любые здания или сооружения, разводить костры, готовить шашлыки (в том числе с использованием мангалов, жаровен и пр. устройств), сжигать мусор, траву или отходы.
- на территории частного участка запрещено готовить любую пищу или сжигать любой мусор, траву, листья, любые отходы, изделия или материалы вне мест, специально оборудованных для этого.
- собственники и владельцы (в том числе, пользователи и арендаторы) частных участков обязаны своевременно убирать мусор, сухие или скошенные растения в пределах своего участка. Границы участка определяются по кадастровому или межевому плану.
- запрещено устраивать свалку любых горючих отходов на территориях, прилегающих к жилым или садовым домам, другим постройкам, а также в лесах, зонах лесопарков, на сельскохозяйственных землях (в том числе на участках).
- в установленный период (со дня схода снега до периода дождей осенью или до выпадения снега) дачники и садоводы, участки которых находятся рядом с лесом, обязаны очищать полосу шириной не менее 10 м от любой сухой растительности, мусора, валежника, и других горючих материалов или обязаны отделить свой участок от леса специальным противопожарным барьером, например, устроить специальную противопожарную минерализованную полосу, ширина которой должна быть не меньше 1,4 м или др.
- на участке запрещено разводить открытый огонь или костер ближе, чем 50 м. от объектов защиты.
- использовать открытый огонь или костер допускается в специально оборудованных местах, требования к которым установлены Приложением №4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (данное Приложение является Приложением №1 и неотъемлемой частью настоящей Инструкции);
- При подготовке и проведении фейерверков на территории ТСН с использованием пиротехнических изделий I -III класса опасности:

а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации;

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра;

г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк;

д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов

Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения.

б) на территории ТСН, за исключением места общего пользования: Зона отдыха (з.у. с к.н. 50:32:0040131:876)

в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

г) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

д) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.

- Содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.
- Запрещать курить и пользоваться открытым огнем на чердаке, а также в местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещениях).
- Не допускать хранение в жилом (садовом) доме легковоспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) в объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами.
- Обеспечить свой садовый участок (строение) ёмкостью (бочкой) с водой и ведром или огнетушителем.
- Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а также инвентарь (топор или лопата, ведро, огнетушитель) с которым они должны являться на тушение пожара.

3.2. Установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне дома в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в дом.

В случае обнаружения запаха газа перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать свет, включать электроприборы.

Обеспечить при закрытии жилого (садового) дома на длительное время плотное закрытие вентилей баллонов с газом.

3.3. Не производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения.

После завершения сварочных работ тщательно проверить прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания.

3.4. Обеспечить монтаж и использование в жилом (садовом) доме и подсобных строениях электрической сети в соответствии с требованиями действующих правил технической эксплуатации электроустановок потребителей «Правил устройства электроустановок».

При закрытии жилого (садового) дома на длительное время электросеть обесточить на вводе садового участка.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок.
- Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в не отапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки.
- Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или тканью (нитью).
- Пользоваться временно проложенными участками электропроводки (временками).

3.5. При организации печного отопления жилого (садового) дома эксплуатировать печи только на твердом топливе, при этом запрещается:

- Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.
- Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.
- Топить углем печи, не приспособленные для этого.
- Устанавливать печи в мансардных помещениях.
- Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефекторы.
- Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами.
- Топить печи в летний пожароопасный период.
- Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.

3.6. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

3.7. Сообщать в Правление ТСН о всех случаях нарушения настоящей Инструкции на территории ТСН.

4. ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА

4.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) члены ТСН и садоводы, ведущие садоводство на территории ТСН в индивидуальном порядке обязаны:

- немедленно сообщить об этом по телефону (112;101) в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты (ТСН «Южные дали», адреса места его расположения: Серпуховский район, д. Петровское, территория ТСН Южные дали), места возникновения пожара (улица, номер дома, участка), а также фамилию сообщающего информацию;
- сообщить Председателю ТСН по тел. 8 (926) 308-03-88
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии

4.2. В ликвидации пожара обязаны принимать участие все члены ТСН и садоводы, ведущих садоводство на территории ТСН в индивидуальном порядке, а также совершеннолетние члены их семей.

4.3. По прибытии подразделений пожарной охраны и до полной ликвидации пожара члены правления ТСН поступают в распоряжение старшего руководителя подразделения пожарной охраны.

4.4. После ликвидации пожара правление ТСН обязано обеспечить охрану места пожара.

4.5. Каждый факт происшедшего пожара должен быть рассмотрен на общем собрании с обсуждением обстоятельств возникновения и развития пожара с принятием необходимых профилактических мер.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Председатель ТСН, правление, члены ТСН и садоводы, ведущих садоводство на территории ТСН в индивидуальном порядке, виновные в нарушении настоящей инструкции вне зависимости от характера нарушения и их последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.

Председатель ТСН



(В.Ф. Товпеко)

Приложение №1

**К Инструкции о мерах пожарной безопасности
На территории Товарищества собственников недвижимости «Южные дали»**

Приложение N 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

**ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА ЗЕМЛЯХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА И ЗЕМЛЯХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

1. Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее -порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее -использование открытого огня).
2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:
 - а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;
 - б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров -от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров -от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;
 - в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;
 - г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.
3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б" и "в» пункта 2порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.
4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.
5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения

до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли следует определять согласно приложению.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается:

на торфяных почвах;

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

10. В процессе использования открытого огня запрещается:

осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

Приложение №2

К Инструкции о мерах пожарной безопасности
На территории Товарищества собственников недвижимости «Южные дали»

ПРОТОКОЛ

Терр. ТСН «Южные дали»
д. Петровское
г.о. Серпухов

«__» _____ 20__ г.

Комиссий в составе:

1. _____
2. _____
3. _____

При проведении проверки соблюдения Инструкции о мерах пожарной безопасности в ТСН «Южные дали» установлено следующее:

(описание места и содержания нарушения)

Какие пункты Инструкции нарушены:

В чем заключается общественная опасность _____

Лицом, допустившим нарушение является:

Проверка проводилась: по инициативе Правления; по жалобе жителя (нужное подчеркнуть)

Срок устранения выявленного нарушения:

Дата направления копии Протокола лицу, допустившему нарушение

_____ **К Протоколу прилагаются: Видеофайл; Фотографии-__ шт.**

Подписи членов комиссии:

1. _____
2. _____
3. _____

Приложение №3

**К Инструкции о мерах пожарной безопасности
На территории Товарищества собственников недвижимости «Южные дали»**

МЧС России по Московской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Серпухов
адрес: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-ая Московская, д. 9
телефон 8-496-735-26-83

Руководителю
От Иванова Ивана Ивановича
Собственника земельного участка №00
По адресу: Московская обл. г.о.Серпухов
Д. Петровское, Территория ТСН «Южные дали»
Паспорт ____ № ____ выд. ____ г.
Кем выдан ____
Адрес регистрации ____

Тел.9-926-000-00-00 Эл. Почта ____ @ ____

ЖАЛОБА.

Я являюсь собственником дома № 0 расположенного на территории ТСН «Южные дали» (д. Петровское, г.о. Серпухов). По соседству, в доме № 3 по этой же улице проживает гражданин _____ (указать данные).

На протяжении длительного времени (в течение апреля и мая 2024 г.) сосед практически ежедневно жжёт мусор на своем участке, делает это в непосредственной близости от моего сарая (до пламени меньше 3 метров). Однажды (01.05.2024 г.) от костра соседа чуть не загорелся мой сарай (видео прилагаю). Пламя вовремя удалось погасить своими силами.

На мои замечания сосед не реагирует, отвечает, что на своей территории что хочет, то и делает. В последний раз он нецензурно выругался в присутствии моих детей и супруги.

Считаю поведение _____ недопустимым, нарушающим Инструкцию пожарной безопасности, действующую на территории ТСН «Южные дали» и угрожающим безопасности жизни, здоровью членов моей семьи и сохранности моего имущества.

В связи с вышеизложенным,

прошу:

провести проверку по изложенным мной фактам и принять соответствующие меры к гражданину _____.

О принятых мерах прошу сообщить мне письменно в установленный законом срок на мой почтовый адрес.

Приложение:

Диск с видеозаписью от 01.05.2024 г.; фотографии.

дата

_____ подпись

Приложение №4

К Инструкции о мерах пожарной безопасности
На территории Товарищества собственников недвижимости «Южные дали»

Председателю ТСН «Южные дали»

Товпеко В.Ф.

От Иванова Ивана Ивановича

С обственника земельного участка №00

По адресу: Московская обл. г.о.Серпухов

Д. Петровское, Территория ТСН «Южные дали»

Паспорт __ №__ выд. ____ г.

К ем выдан _____

Адрес регистрации _____

Т ел.9-926-000-00-00 Эл. Почта ____@____

ЖАЛОБА.

Я являюсь собственником дома № 0 расположенного на территории ТСН «Южные дали» (д. Петровское, г.о. Серпухов). По соседству, в доме № 3 по этой же улице проживает гражданин _____ (указать данные).

На протяжении длительного времени (в течение апреля и мая 2024 г.) сосед практически ежедневно жжёт мусор на своем участке, делает это в непосредственной близости от моего сарая (до пламени меньше 3 метров). Однажды (01.05.2024 г.) от костра соседа чуть не загорелся мой сарай (видео прилагаю). Пламя вовремя удалось погасить своими силами.

На мои замечания сосед не реагирует, отвечает, что на своей территории что хочет, то и делает. В последний раз он нецензурно выругался в присутствии моих детей и супруги.

Считаю поведение _____ недопустимым, нарушающим Инструкцию пожарной безопасности, действующую на территории ТСН «Южные дали» и угрожающим безопасности жизни, здоровью членов моей семьи и сохранности моего имущества.

В связи с вышеизложенным,

Прошу:

Принять необходимые меры по недопущению изложенных мною фактов в действиях гр. _____. При необходимости прошу представлять мои интересы в органах Госпожнадзора МЧС России по Московской области.

О принятых мерах прошу сообщить мне по электронной почте.

Приложение:

Диск с видеозаписью от 01.05.2024 г.; фотографии.

дата

_____ подпись